



170900341220

正本

检验检测报告

TEST REPORT

No:2019-S-0244

样品名称: 直饮水

委托单位: 上海市徐汇区华泾小学

检验类别: 企业委托

品测(上海)检测科技有限公司

检验检测专用章





No.: 2019-S-0244

品测 (上海) 检测科技有限公司第 1 页共 2 页

检验检测报告

样品名称	直饮水		任务类别	企业委托
型号规格	散装		商标	/
生产日期/批号	/		样品等级	/
委托 (受检) 单位	上海市徐汇区华泾小学			
委托 (受检) 单位 通讯资料	地址	华发路 175 号		
	邮编	/	电话	18017402283
生产单位	/			
样品数量	各 500mL	保存方式	常温	
样品状态描述	散装、液体			
样品接收日期	2019 年 06 月 12 日	报告完成日期	2019 年 06 月 18 日	
判定标准	GB 5749-2006 生活饮用水卫生标准			
检验结论	经检验, 该样品本次所检项目符合《GB 5749-2006》的要求。详见本报告检验结果汇总页。			
备注	签发日期: 2019 年 06 月 18 日 抽样人: 张颐、朱夏晖 本报告检验结论是根据判定依据仅对该样品所检项目得出, 不代表未经检验的项目或功能符合要求。			

编制

殷露琳

审核

余志清

批准

董昕





No.: 2019-S-0244

品测 (上海) 检测科技有限公司第 2 页共 2 页

检验检测报告

样品编号: 2019-S-0244-5

抽样地点: 五 (2) 班

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数,CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	81	符合
2	总大肠菌群,MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出 (<2)	符合
3	浑浊度 (散射浑浊度单位),NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出 (<0.5)	符合
4	色度 (铂钴色度单位),度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出 (<5)	符合
5	pH,	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5-8.5	7.3	符合
6	臭和味,	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
7	肉眼可见物,	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
8	耗氧量(COD _{Mn} 法,以O ₂ 计),mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.81	符合

---报告结束---